

2021

Мониторинг



**ЧЕСТНАЯ
ПОЗИЦИЯ**



**КАБЕЛЬ
БЕЗ ОПАСНОСТИ**
совместная инициатива



Условные обозначения

конструкция

Конструкция жил: ГОСТ 31996-2012 п.п. 5.2.1.3, 5.2.1.5; ГОСТ 22483-2012 п. 5.2.1; МЭК 60502-2 п.4

Число токопроводящих жил: ГОСТ 31996-2012 п. 4.5

Профиль и класс жил: ГОСТ 31996-2012 п.п. 5.2.1.3 таблица 1, 5.2.1.5; ГОСТ 22483-2012

Ширина маркировочной-полосы зелено-желтой жилы, диаметр по скрутке, шаг скрутки: ГОСТ 31996-2012 п. 5.2.1.10

Расположение изолированных жил, наличие заполнения наружных промежутков и внутренней оболочки: ГОСТ 31996-2012 п. 5.2.1.11

оболочка

Толщина внутренней оболочки: ГОСТ 31996-2012 п. 5.2.1.12

Толщина наружной оболочки: ГОСТ 31996-2012 п. 5.2.1.14

Проверка поверхности наружной оболочки: ГОСТ 31996-2012 п. 5.2.1.17

характеристики токопроводящих жил

Сечение токопроводящих жил: ГОСТ 31996-2012 п. 5.2.1.7

Электрическое сопротивление токопроводящих жил: ГОСТ 31996-2012 п.п. 4.6, 5.2.2.1; ГОСТ 22483-2012 п. 5.1.2; ГОСТ 22483-2012 п. 2.3.1; ГОСТ 22483-2012 п. 5.2.2.1; МЭК 60502-2 п. 16.2

Испытание переменным напряжением: ГОСТ 31996-2012 п. 5.2.2.5

Номинальное сечение жил: ГОСТ 31996-2012 п. 4.6
Стойкость к растяжению нулевой несущей жилы: ГОСТ 31946-2012 п. 5.2.3.1

изоляция

Толщина изоляции: ГОСТ 31996-2012 п. 5.2.1.9 таблица 3; ГОСТ 31946-2012 п. 5.2.1.8; МЭК 60502-2 п. 6.2

Среднее значение толщины изоляции: ГОСТ 31996-2012 п. 5.2.1.9

Отличительная расцветка изолированных жил: ГОСТ 31996-2012 п. 5.2.1.10 таблица 4

Электрическое сопротивление изоляции: ГОСТ 31996-2012 п. 5.2.2.2

маркировка

Наличие маркировки: ТР ТС 004/2011 ст.5 п. 1; ГОСТ 31996-2012 п.п. 5.2.7.2; 5.2.7.3; ГОСТ 18690-2012

Качество маркировки: ТР ТС 004/2011 ст.5 п. 3; ГОСТ 31996-2012 п. 5.2.7.3; ГОСТ 18690-2012

дым

Оптическая плотность дыма при горении и тлении: ГОСТ 31996-2012 п. 6.3.3; ГОСТ 31565-2012 п. 5.4



Закупка

DIY

Закупка в розничных сетях

B2B

Закупка у дистрибьютора

ПРЯМАЯ

Закупка у производителя

ЗАЯВКА

Проверка по обращению в АЧП



Производитель	Тип КПП	Закупка	Результат проверки
КЗ Алюр	ВВГПнг(A)LS 3x2,5	B2B	✓ Соответствует
	ВВГПнг(A)LS 5x4	B2B	✓ Соответствует
Верхневолжский Электрокабельный Завод	ВВГ-Пнг(A)-LS 3x1,5	ПРЯМАЯ	✗ Не соответствует
	ВВГ-Пнг(A)-LS 3x2,5	ПРЯМАЯ	✗ Не соответствует М
Кабэкс	ВВГ Пнг LS 3x2,5	B2B	✓ Соответствует
Красноярская кабельная фабрика	ВВГ-Пнг(A)LS 3x2,5	B2B	✗ Не соответствует К
Новосибирский КЗ	ВВГ-Пнг(A)-LS 3x2,5	B2B	✗ Не соответствует М
Орловский КЗ	ВВГбмнг(A)-LS 5x1,5	DIY	✗ Не соответствует
ПКФ Пермспекабель	КВВГЭнг(A)-LS 4x2,5	ПРЯМАЯ	✗ Не соответствует М
Северскабель	ВВГ-Пнг(A)-LS 3x2,5	B2B	✗ Не соответствует К
	ВВГ-Пнг(A)-LS 5x4	B2B	✓ Соответствует
Смолкабель	ВВГ-нг(A)-LS 5x4	B2B	✗ Не соответствует М
Техпром	ВВГ-Пнг(A)-LS 3x2,5	B2B	✗ Не соответствует К



характеристики
токопроводящих жил



изоляция



оболочка



дым



К конструкция



М маркировка



Обозначения
несоответствий

